



Podlaski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Białymstoku

15-264 Białystok, ul. Ciołkowskiego 2/3
tel. (85) 742-53-78, fax (85) 742-21-04
e-mail: sekret@wios.bialystok.pl

Białystok, dn. 2013.03. 04

WI.7023.25.2.2013.DP

ELEKTROCIĘPŁOWNIA BIAŁYSTOK S.A.	
W P L Y N Ę Ł O	
Dn.	2013 -03- 05
L.dz.	544
do	DS
skierowano	podpis

**Elektrociepłownia
BIAŁYSTOK S.A.**
ul. Gen. Władysława Andersa 3
15-124 Białystok

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Białymstoku, po przeprowadzeniu szczegółowej analizy dokumentów dotyczących przedsięwzięcia dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Infrastruktura i Środowisko priorytet IV działanie POIS.04.02.00-00-009/08-00 pn. „Rozbudowa układu ciepłowniczego o układ kumulacji ciepła w Elektrociepłowni Białystok S.A.”, wykonanego przez Elektrociepłownię Białystok S.A. ul. Gen. Władysława Andersa 3, 15-124 Białystok, stwierdza iż realizacja przedsięwzięcia jest inwestycją proekologiczną, w wyniku której nastąpiła redukcja emisji CO₂ oraz ilości odpadów paleniskowych ze spalania węgla o kodzie 10 01 01 i 10 01 02:

	Emisja CO ₂ [Mg/rok]	Odpady paleniskowe (10 01 01, 10 01 02 - łącznie) [Mg/rok]
Redukcja wymagana	7 000	400,00
Redukcja osiągnięta	8 641	495,10
Efekt ekologiczny	OSIĄGNIĘTY	OSIĄGNIĘTY

W związku z powyższym, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Białymstoku potwierdza osiągnięcie efektu ekologicznego uzyskanego w ramach realizacji zadania pn. „Rozbudowa układu ciepłowniczego o układ kumulacji ciepła w Elektrociepłowni Białystok S.A.”

Oplatę skarbową w wysokości 17 zł. uiszczono dn. 12.02.2013 r. na rachunek Urzędu Miejskiego w Białymstoku numer 26 1240 5211 1111 0010 3553 3132, zgodnie z ustawą o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 r. /Dz. U. z 2012 r., poz. 1282, 1448, 1512 z późniejszymi zmianami/.

GŁÓWNY SPECJALISTA

mgr inż. Dariusz Piechowski

WOJEWÓDZKI INSPEKTOR
OCHRONY ŚRODOWISKA
w Białymstoku
Grzegorz Zyla-Pitkiewicz